

АКТ проверки состоянием комплексной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад «Карусель» с. Восточное
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
по состоянию на 01.09.2021г.

Комиссия в составе:

1. Заведующий Н.А. Суходуб
2. Завхоз М.М. Смагина
3. Делопроизводитель Попенова А.А.

утвержденная приказом учреждения от 27.08.2021 г. № 11^б в период с 30.08.2021 г. по 31.08.2021 г. провела проверку состояния защищенности объектов образования, находящихся в пользовании на праве оперативного управления и установила следующее:

1. По объекту образования: МБДОУ «Карусель» с. Восточное
Категория опасности объекта образования: 3.

Дата утверждения акта обследования и категорирования объекта: 28.10.2019

а) Технические средства защищенности

№ п/п	Показатель защищенности	Необходимо обеспечить в соответствии с присвоенной категорией опасности (да/нет)	Наличие (да/нет)	Работоспособность (да/нет)	Примечание
1.	Кнопка тревожной сигнализации (далее -КТС)	да	нет	нет	1.
2.	Периметральное ограждение территории	да	да	(не требует отражения информации)	2.
3.	Система контроля и управления доступом	да	да		3.
4.	Система видеонаблюдения	да	да		4.

5.	Периметральное освещение территории	да	да		
6.	Система охранной сигнализации	да	да		
7.	Система оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающая оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта	да	нет		
8.	Автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС)	да	да		
9.	Система дублирования, передающая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной части без участия работников	да	да		
10.	Аварийное освещение зданий	нет	нет		

б) Иное

№ п/п	Показатель защищенности	Наличие (да/нет)	Примечание
1.	Физическая охрана (в примечании указать: собственная охрана либо сотрудники частной охранной организации)	нет	
2.	Резервные источники питания (в случае наличия в примечании указать готовность к ис-	нет	

	пользованию)		
3.	Первичные средства пожаротушения (в примечании указать фактическое наличие средств пожаротушения, их готовность к использованию)	да	12 огнетушителей готовых к использованию
4.	Минерализованная полоса (в примечании указать дату обновления полосы)	да	01.07.2021 г.
5.	Внутреннее пожарное водоснабжение (в случае наличия в примечании указать готовность к использованию)	да	готово
6.	Пожарный водоем (в случае наличия в примечании указать готовность к использованию)	да	2 резервуара по 100 куб. м

б) Нормативная база / договорные отношения / иное

№ п/п	Показатель защищенности	Наличие (да/нет)	Актуальность (дата, ответственные лица) (да/нет)	Примечание
1.	Договор по КТС на принятие сигнала	нет	да	
2.	Журнал проверки работоспособности КТС	нет		
3.	Договор на обслуживание системы видеонаблюдения	да	ООО «ПерестройкаА»	
4.	Приказ о пропускном режиме в организации	да	30.08.2021 г.	
5.	Журнал осмотра помещений и территории	да	М.М. Смагина	
6.	Журнал регистрации автомобилей сторонних организаций	нет	нет	
7.	Журнал регистрации посетителей организации	нет	нет	
8.	Инструкции по действиям при возникновении ЧС в дневное и ночное время	да	да	
9.	Журнал проведения инструктажей по антитеррористической безопас-	да	Да	

	ности			
10.	Договор на обслуживание АПС	да	ООО «Перестройка»	
11.	Журнал проверки работоспособности АПС	да	да	
12.	Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности	да	да	
13.	Журнал учета первичных средств пожаротушения	да	да	
14.	Информационный стенд по пожарной безопасности	да	да	
15.	Информационный стенд по анти-террористической защищенности	да	да	
16.	Информационный стенд с указанием телефонов экстренных служб	да	да	

Выводы: защищенность объекта образования обеспечена
(защищенность объекта образования обеспечена / не обеспечена)

Подпись членов комиссии

_____ Н.А. Суходуб

_____ М.М. Смагина

_____ А.А. Попенова